ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике) Кешокова ул., д. 96, Нальчик, 360051.
Тел/факс (8662) 42-35-74. E-mail: kbr@07.rospotrebnadzor.ru, http://07.rospotrebnadzor.ru. ОКПО 74882599, ОГРН 1050700207018, ИНН/КПП 0721010510/072101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 55 Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике « 17 » 04. 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ульбашевой Аидой Владимировной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики, ОГРН: 1020700651300, ИНН: 0707011455, по адресу(ам): 361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.п. Кахун, ул. Октябрьская, 100.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований: п.1 ст.28, ст.17, ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

- в нарушение п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке отсутствует локальная система вытяжной вентиляции над моечными раковинами (являющимися источником повышенной влажности);
- в нарушение п.2.4.4 гл.2 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах и классах учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

- в нарушение п. 62, п.75 СанПиН 3.3686-21, в результате проверки медицинских книжек сотрудников выявлены следующие нарушения: отсутствуют данные об очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка у сотрудников Альборовой Ф.М. 17.12.1964 г.р. (последняя ревакцинация 15.03.2015 г.), Кушховой Л.С. 21.12.1961 г.р. (последняя ревакцинация 15.03.2015 г.), Нашапиговой И.М. 18.07.2001 г.р. (последняя ревакцинация 17.03.2015 г.), Пшибиевой Ф.Ш. 24.07.1964 г.р. (последняя ревакцинация 17.03.2015 г.); отсутствуют данные о прохождении обследования на брюшной тиф при поступлении на работу у Кудаевой М.М. 15.09.1984 г.р.; отсутствуют данные о прохождении очередной аттестации у Бекшоковой Л.С. 17.12.1954 г.р., Гетоковой Р.Ю. 15.10.1970 г.р., Езиевой В.Б. 04.12.1971 г.р., Нагацуевой Ф.А. 15.11.1971 г.р., Тхагалеговой М.А. 18.04.1964 г.р.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В соответствии с п.1 ст.28, ст.17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- на пищеблоке установить локальную систему вытяжной вентиляции над моечными раковинами в соответствии с требованиями ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 гл.2 СП 2.4.3648-20;
- в учебных кабинетах и классах учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.4 гл.2 СП 2.4.3648-20;
- в соответствии с п. 62, п.58 СанПина 3.3686-21 обеспечить внесение данных о прохождении очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка у сотрудников Альборовой Ф.М. 17.12.1964 г.р. (последняя ревакцинация 15.03.2015 г.), Кушховой Л.С. 21.12.1961 г.р. (последняя ревакцинация 15.03.2015 г.), Нашапиговой И.М. 18.07.2001 г.р. (последняя ревакцинация 17.03.2015 г.), Пшибиевой Ф.Ш. 24.07.1964 г.р. (последняя ревакцинация 17.03.2015 г.); данных о прохождении обследования на брюшной тиф при поступлении на работу у Кудаевой М.М. 15.09.1984 г.р.; данных о прохождении очередной аттестации у Бекшоковой Л.С. 17.12.1954 г.р., Гетоковой Р.Ю. 15.10.1970 г.р., Езиевой В.Б. 04.12.1971 г.р., Нагацуевой Ф.А. 15.11.1971 г.р., Тхагалеговой М.А. 18.04.1964 г.р.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики, ОГРН: 1020700651300, ИНН: 0707011455, по

дресу(ам): 361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.п. Кахун, л. Октябрьская, 100, Гетокову Римму Юрьевну.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Кабардино – Балкарской Республики по адресу: Кабардино–Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кешокова, 96; тел./факс 42-35-74 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора _____ **А.В. Ульбашева**

(подпись) (инициалы и фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340160
Владелец Гетокова Римма Юрьевна
Действителен С 22.11.2025 по 22.11.2026

С предпис[illegible]ен (а) «17» апреля 2025г. _____ **Р.Ю. Гетокова**